



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1139/03/2012

ORYGINAL

Wyrób / product: **Warm Trager E Koncentrat
Warm Trager E 15
Warm Trager E 25
Warm Trager E 35**

Zawierający / containing: glikol etylenowy, trójetanoloaminę, błękit brylantowy

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego stosowania wyłącznie w układach zamkniętych do napełniania instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, chłodzenia, pomp ciepła i układów solarnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i w zakładach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wyrób należy stosować w warunkach uniemożliwiających jego przedostanie się do instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do środowiska naturalnego.
Wyrób powinien zawierać dodatek substancji barwiącej.

Wytwórca / producer:
PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.
05-830 Nadarzyn
ul. Kubusia Puchatka 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.
05-830 Nadarzyn
ul. Kubusia Puchatka 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-09-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-09-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 września 2012
The date of issue of the certificate: 28th September 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady