



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1436/01/2013

ORYGINAL

Wyrób / product: **WarmTrager E2 Koncentrat, WarmTrager E2-15, WarmTrager E2-25, WarmTrager E2-35**

Zawierający / containing: glikol etylenowy, trietanolaminę, sól sodową kwasu laurynowego, barwnik, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania jako nośnik ciepła o obniżonej temperaturze zamarzania i własnościach antykorozyjnych w zamkniętych instalacjach dolnego źródła pomp ciepła

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Konstrukcja instalacji musi być szczelna uniemożliwiając przedostawanie się nośnika do instalacji ciepłej wody.

Wytwórca / producer:

PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.  
05-830 Nadarzyn  
ul. Kubusia Puchatka 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.  
05-830 Nadarzyn  
ul. Kubusia Puchatka 8

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-01-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-01-14 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 14 stycznia 2014

The date of issue of the certificate: 14th January 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. Gąbowski*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsady