



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0200/01/2014**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Warm Trager P Koncentrat  
Warm Trager P15  
Warm Trager P25  
Warm Trager P35**

Zawierający / containing: glikol propylenowy, trójetanoloaminę, błękit brylantowy, zieleń groszkową

Przeznaczony do / destined: napełniania instalacji c.o., tryskaczowych, klimatyzacji, pomp ciepła, układów solarnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w zakładach przemysłowych oraz jako chłodziwo w przemyśle spożywczym bez bezpośredniego kontaktu z żywnością

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do stosowania zawodowego, wyłącznie w układach zamkniętych.

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyrób należy stosować w warunkach uniemożliwiających jego przedostanie się do instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do środowiska naturalnego.

Wyrób powinien zawierać dodatek substancji barwiącej.

Wytwórca / producer:

PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.  
05-830 Nadarzyn  
ul. Kubusia Puchatka 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.  
05-830 Nadarzyn  
ul. Kubusia Puchatka 8

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-09-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2017-09-28  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 7 marca 2014

The date of issue of the certificate: 7th March 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady