



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1436/02/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **WarmTrager P2 Koncentrat, WarmTrager P2-15, WarmTrager P2-25,
WarmTrager P2-35**

Zawierający / containing: glikol monopropylenowy, trietanolaminę, sól sodową kwasu laurynowego, barwnik, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania jako nośnik ciepła o obniżonej temperaturze zamarzania i własnościach antykorozyjnych w zamkniętych instalacjach dolnego źródła pomp ciepła

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymogom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Konstrukcja instalacji musi być szczelna uniemożliwiając przedostawanie się nośnika do instalacji ciepłej wody.

Wytwórca / producer:

PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.
05-830 Nadarzyn
ul. Kubusia Puchatka 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPH "Medium" K. Chojnacki i wspólnicy Sp. J.
05-830 Nadarzyn
ul. Kubusia Puchatka 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-01-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-01-14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 stycznia 2014

The date of issue of the certificate: 14th January 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z op. Gowbov S.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady